



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

VEC: **Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov**

K podlimitnej zákazke na dodanie tovaru nazvanej „**Zariadenia kuchýň a chemickej učebne na dvoch základných školách v Pezinku**“, boli na Mesto Pezinok doručené žiadosti o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov.

Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 50/2014 pod číslom 3333-WYT dňa 12.03.2014.

Ako záujemcovi, ktorý si prevzal alebo ktorému boli doručené súťažné podklady, na základe toho posielame obsah žiadosti aj s vysvetlením zo strany verejného obstarávateľa, v zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po preštudovaní podkladov, by sme si potrebovali spresniť nasledovné položky u ZŠ Na bielenisku:

1. č. 18, 19 (791pc02,03) el. panvica s objemom 122l a príkonom 18,8kW - nami ponúkané panvice majú štandardne 120l/18kW - môže byť takáto odchýlka?

Vysvetlenie: Uchádzač dodrží parametre uvedené vo výkaze výmer.

2. č. 21 (791pc05) pl. sporák s el. rúrou na GN2/1 potrebuje štandardne väčší príkon rúry, t.j. 400V, a nie 230V

Vysvetlenie: **OPRAVA!** Údaj o príkone vo výkaze výmer **nie** je správny, správny údaj o požadovanom príkone je 400 V.

3. č. 30 (791pc14) nástrek. konvektomat na 10xGN2/1 máme na 28kW, a nie na 31kW. Požadujete striktné dodržať parametre podľa výkazu, alebo sú možné uvedené odchýlky? Môžete nám prípadne zaslať presnejšiu špecifikáciu?

Vysvetlenie: Uchádzač dodrží parametre uvedené vo výkaze výmer. Súčasťou bude aj podstavec príslušných rozmerov s vedením na plechy, tukový filter, sprcha pre konvektomaty s držiakom a 2 m hadicou, pripojenie ½“

+

Doplnenie tabuľky pre vybavenie chemickej učebne – ZŠ Kupeckého
(samostatný word dokument v prílohe emailu)

V Pezinku, dňa 19.03.2014

S pozdravom,
Mgr. Peter Štetka
právnik MsÚ v Pezinku
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Tel. 033/6901 201
E-mail : peter.stetka@msupezinok.sk

Dopĺňa sa

(04) - SO-04 AR Obnova kuchyne a chemickej u ebne (ZŠ Kupeck eho)

v ykaz v ymer a špecifik acia tovarov s v ykazom v ymer (SO-04 ZŠ Kupeck eho 74)

Tab.  . 1 – dopĺňuj ce parametre pre vybavenie chemickej u ebne – ZŠ Kupeck eho

| | | | | | | |
|----|---|---------|---|----|-------|---|
| 35 | R | 792pc01 | <i>Demonštra n y st l 600x1800/900mm; D+M</i> | ks | 4,000 | Oceľov  konštrukcia j kl 50x30mm, lakovaná pr škovou farbou (možnosť v beru podľa vzorkovníka RAL). Vrchn  doska postforming, krycie dosky LDT, hrany ABS, v škovo nastaviteľn  noži ky, bo n  v plň s v škou 90 cm. |
| 36 | R | 792pc02 | <i>Demonštra n y st l tunel 800x1800/900mm; D+M</i> | ks | 1,000 | Tunel pre vedenie inštal n ch m di  v odbornej u ebni (voda, odpad, elektroinštal cia) Oceľov  konštrukcia j kl 50x30mm, lakovaná pr škovou farbou (možnosť v beru podľa vzorkovníka RAL). Vrchn  doska postforming, krycie dosky LDT, hrany ABS. V prednej polovici vrchnej dosky je priestor pre umiestnenie drezu (nerezov ho). V zadnej  asti pod vykl pacou uzamykateľnou  asťou s  vyveden  m di . V škovo nastaviteľn  noži ky, jeden centr lny z мок, odn mateľn  bo n  a zadn   asti tunelu pre pr stup k m di m, bo n  a zadn  dvojit  v plň stola. |
| 37 | R | 792pc03 | <i>Um vac  st l 600x800/900</i> | ks | 1,000 | v kombin cii s demonštra n m stolom, nerezov  drez, p kov  bat ria, |
| 38 | R | 792pc04 | <i>Dvierkov  z vesn  skrinka</i> | ks | 2,000 | rozmer 800x300x450 mm, vr tane z mku |
| 39 | R | 792pc05 | <i>Otvoren  z vesn  skrinka</i> | ks | 2,000 | rozmer 800x300x450 mm, |
| 40 | R | 792pc06 | <i>Dreven  labor t rna skriňa policov ; D+M</i> | ks | 1,000 | rozmer 800x400x1900 mm, 4 vn torn  police |
| 41 | R | 792pc07 | <i>Dreven  labor t rna skriňa sklo+dvierka; D+M</i> | ks | 3,000 | rozmer 800x400x1900 mm, 4 vn torn  police vo vitr ne, vrchn   asť sklo, spodn  s dvierkami |

V Pezinku, dňa 19.03.2014