

Príloha č. 1 : Minimálne technické požiadavky

Názov: „Zariadenia pre nepretržitú prevádzku dispečingu MsP – záložne zdroje, zobrazenie, nahrávanie, prenos dát“

Druh/y: Tovar, služba, stavebná práca

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Monitorovanie exponovanej lokalít v katastrálnom území obce za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a iných subjektov pôsobiacich v obci s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Zariadenia a inšalačný materiál:

- El. záložný zdroj UPS 3000, doba zálohy min. 5min., 2ks
- Batériový modul pre el. záložný zdroj UPS, 2000, doba zálohy min. 15min.
- El. rozvodný panel 19“ 8x230VAC s vypínačom, kábel v požadovanej dĺžke, 6ks
- PtP prepoj 5150 - 5875 MHz, zisk min. 19dBi, AP/Client, Gbit LAN, 80MHz pásmo, 802.11a/n/ac, 400Mbps, 1 sada
- LCD LED TV monitor pre zobrazenie 9 IP kamier, 65“, 1ks
- Držiak, konzola LCD TV
- Sieťový diskový rekordér pre IP kameru, 80Mbps, rozlíšenie 5Mpix na kameru, 2ks
- Kompatibilný pevný disk pre sieťový rekordér, určený na nepretržitú prevádzku, veľkosť 2TB, 2ks
- Komp. pevný disk pre sieťový rekordér Panasonic NV200, určený na nepretržitú prevádzku, veľkosť 4TB, 1ks
- Priemyselný ethernet prepínač switch 10/1000/2000, min. 24 portov, 1ks
- Priemyselný ethernet POE prepínač switch pre kamery Kupeckého., 1ks

Inšalačné a ostatné práce:

- Inštalácia zariadení el. náhradných zdrojov UPS a zariadení kamerového systému
- Inštalácia a konfigurácia kamerového systému Kupeckého
- Inštalácia a konfigurácia kamerového systému Karanténa stanica
- Konfigurácia a inštalácia softvéru kamerového systému na centrálnom počítači kamerového systému stálej služby.
- Spracovanie dokumentácie konfigurácie, IP plán
- Dopravné náklady, paušál
- Odborná prehliadka a skúška