





## ROZVODNÁ SIŤ:

3PEN ~ 50Hz 400/230V, TN-C-S

1PEN ~ 50Hz 230V, TN-C-S

## OCHRANA PRED ÚRAZOM 1ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN (STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3)

DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM ( STN 33 2000-4-41, ČL. 413.1.2.2 )

## OCHRANA PRED ÚRAZOM 1ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000-4-41 čl. 412.1)

ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (STN 33 2000-4-41 čl. 412.2)

DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (STN 33 2000-4-41 čl. 412.5)

## ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: EXISTUJÚCI ROZVÁDZAČ

*fall*

## POZNÁMKY:

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREVERIŤ VŠETKY POČTY A ROZMERY ZAKRESLENÝCH POLOŽIEK!

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávateľom) je duševným vlastníctvom LIGHTTECH, s.r.o.

Objednávateľ tejto dokumentácie je oprávnený ju využiť k účelom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy bez akéhokoľvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak právnické) nie sú bez predchádzajúceho výslovného súhlasu objednávateľa oprávnené túto dokumentáciu ani jej časti akokoľvek využívať, kopírovať (ani iným spôsobom rozmnožovať) alebo sprístupniť ďalším osobám.

	zodpovedný projektant:	autor:	vypracoval:	generálny projektant:	
	Ing. Juraj Gall	Mgr. arch. Jaroslav Pavle Ing. arch. Beáta Pavleová	Ing. Ľubica Klimová	<b>Mgr. arch. Jaroslav Pavle - Le Pavle</b>	
investor	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok			časť	Elektroinštalácia
miesto stavby	ZŠ Na bielenisku, Na bielenisku 2709/2, 902 01 Pezinok, parc. č. 748/2, k.ú. Pezinok			formát	A4
názov	<b>ZŠ Na bielenisku - Zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne</b>			dátum	08 2017
				mierka	N
obsah výkresu	ROZVÁDZAČ RIII-1 - DOPLNENIE			<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>S</div> <div>Ú</div> <div>E</div> <div>2</div> <div></div> </div>	
				číslo zákazky	stupeň
				číslo výkresu	rev









