


LEGENDA:

- SVIETIDLO TYP A, PODĽA ŠPECIFIKÁCIE SVIETIDIEL
 - SVIETIDLO TYP B, PODĽA ŠPECIFIKÁCIE SVIETIDIEL
 - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ RAD. 1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP2XC
 - SÉRIOVÝ VYPÍNAČ RAD. 5, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP2XC
 - ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP2XC
 - ZÁSUVKA TEL./DÁTA POD OMIETKU
 - REPRODUKTOR VSTAVANÝ
 - ZÁSUVKA AUDIO
 - HLAVNÁ KÁBLOVÁ
 - doplnkové pospájanie (platí pre všetky zariadenia v miestnosti)
 - vodičom CY4žž - prepojit s prípojnou PE v RD
- 1-RÁMIK-VODOROVNÝ
 - 2-RÁMIK-VODOROVNÝ
 - 3-RÁMIK-VODOROVNÝ
 - 4-RÁMIK-VODOROVNÝ
 - 5-RÁMIK-VODOROVNÝ

2.03



ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S			
1NPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S			
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:			
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)			
v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)			
čl. A.1 Základná izolácia živých častí			
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi			
čl. B.2 Prekážkami			
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah			
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)			
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)			
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie			
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche			
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana			
C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)			
311	AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AN2,AP1,AR1,BA2,BB2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1	IP2XC	IP40/IP2XC
411	AA8,AB8,AC1,AD4,AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AN3,AP1,AQ3,AR2,AS1,AT1 BD1,BE1,CA1,CB1	IP43	IP43/IP2XC

	zodpovedný projektant:	autor:	vypracoval:	generálny projektant:	
	Ing. Juraj Gall	Mgr. arch. Jaroslav Pavle Ing. arch. Beáta Pavleová	Ing. Ľubica Klimová	Mgr. arch. Jaroslav Pavle - Le Pavle	
investor	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok			časť	Elektroinštalácia
miesto stavby	ZŠ Na bielenisku, ul. Na bielenisku 2709/2, 902 01 Pezinok, parc. č. 748/2, k.ú. Pezinok			formát	2xA4
názov	ZŠ Na bielenisku - Zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne			dátum	08 2017
obsah výkresu	UČEBŇA 2.02			mierka	1:50
				- - - - S Ú - - 0 1 -	číslo zákazky stupeň číslo výkresu rev