

C) PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

PROTOKOL č.1/2018

OBJEKT: MESTO PEZINOK

ČASŤ: „PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – MODERNIZÁCIA
OSVETLENIA CINTORÍNA NA SENECKEJ ULICI“

GENERÁLNY INVESTOR: MESTO PEZINOK
RADNIČNÉ NÁMESTIE 44/7, 902 01 PEZINOK

ZODPOVEDNÝ PROJ.: ING. L. VALČO

VYPRACOVAL: ING. MAREK PIATER, ING. MILAN PAÁL

DOKUMENTÁCIA: PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

STUPEŇ: PROJEKT PRE REALIZÁCIU

DÁTUM: 02/2018

ZÁKAZKA Č.: 424/2018

Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou spoločnosti ECO-LOGIC s.r.o., podľa STN 332000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá.

VYPRACOVAL: **ECO-LOGIC s.r.o.**
Krátka 4
903 01 Senec,

Zloženie komisie:

	<i>Meno</i>	<i>funkcia</i>
Predseda:	Ing. L. Valčo	hlavný projektant
Členovia:	Ing. Milan Paál	projektant elektro
	Ing. Marek Piater	projektant elektro

AKCIA: **REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA CINORÍNA**

NÁZOV OBJEKTU: **„PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – MODERNIZÁCIA
OSVETLENIA CINTORÍNA NA SENECKEJ ULICI“**

PODKLADY POUŽITÉ NA VYPRACOVANIE PROTOKOLU: Pre vypracovanie protokolu boli použité normy STN 33 2000-5-51, Projekt stavby, Technologické zariadenia v riešených priestoroch.

VONKAJŠIE PRIESTORY, PROSTREDIE AKTÍVNE, ZLOŽITÉ:

S NASLEDOVNÝMI CHARAKTERISTIKAMI :

AA8,AB8,AC1,AD4,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN3,AP1,AQ1,AR1,AS1,AT2,AU2,BA1,BB2,
BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

OPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENIA – VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZHODNUTIE KOMISIE :

Rozhodnutie bolo vynesené podľa pripomienok členov komisie v súlade s platnými STN.

ODÔVODNENIE ROZHODNUTIA KOMISIE :

Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.

V Senci, 20.2.2018

.....

podpis predsedu komisie