




Cesta – chránička + uzemnenie



Pretlak pod komunikáciou




Chodník – fólia + uzemnenie



d–vonkajší priemer kábla  
v–šírka výkopu:

500mm (3ks kábel)  
400mm (2ks kábel)  
350mm (1ks kábel)

Zeľeň – Fólia + Uzemnenie



d–vonkajší priemer kábla  
v–šírka výkopu:

500mm (3ks kábel)  
400mm (2ks kábel)  
350mm (1ks kábel)



Pred začatím výkopových prác musí stavebník požiadať všetkých správcov inžinierskych sietí o vytýčenie a riadne vyznačenie podzemných inžinierskych sietí v predmetnej lokalite.

Stavba			Autorizácia	
REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA CINTORÍNU				
Investor				
MESTO PEZINOK, RADNIČNÉ NÁMESTIE 44/7, 902 01 PEZINOK				
Vypracoval	Kontroloval	Zodpovedný projektant		
Ing. Matej Száraz	Ing. Marek Piater	Ing. Ladislav Valčo		
Podpis	Podpis	Podpis		
Druh projektu	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		Formát	Dátum
			A3	02 / 2018
Časť dokumentácie	POKLÁDKA VEDENÍ VO - PRIEČNE REZY		Mierka	Sada
Obsah	SITUÁCIA - č. 3		Výkres číslo	
			F3	