

Prechod pre chodcov Pezinok

Limbasska cesta


Datum: 15.12.2016
Zpracovatel: Ing. Martin Ostrihoň

Zpracovatel Ing. Martin Ostrihoň
Telefon +421 904 582 679
Fax
e-mail ostrihon.martin@philips.com

PHILIPS Luma BGP623 T25 1xLED-HB 1900-23000 lm-4S/757 DPR1 / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.




Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 49 86 98 100 91

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Zpracovatel Ing. Martin Ostrihoň
 Telefon +421 904 582 679
 Fax
 e-mail ostrihon.martin@philips.com

Venkovní scéna 1 / Plánovací údaje



Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:344


Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	PHILIPS Luma BGP623 T25 1xLED-HB 1900-23000 lm-4S/757 DPR1 (Typ 1)* (1.000)	14560	16000	124.0
Celkem:			29120	Celkem: 32000	248.0

*Pozměněné technické údaje

Zpracovatel Ing. Martin Ostrihoň
 Telefon +421 904 582 679
 Fax
 e-mail ostrihon.martin@philips.com

Venkovní scéna 1 / Svítidla (situační plán)



Měřítko 1 : 251

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	2	PHILIPS Luma BGP623 T25 1xLED-HB 1900-23000 lm-4S/757 DPR1 (Typ 1)*


*Pozměněné technické údaje

Zpracovatel Ing. Martin Ostrihoň
Telefon +421 904 582 679
Fax
e-mail ostrihon.martin@philips.com

Venkovní scéna 1 / Svítidla (seznam souřadnic)

PHILIPS Luma BGP623 T25 1xLED-HB 1900-23000 lm-4S/757 DPR1 (Typ 1)


14560 lm, 124.0 W, 1 x 1 x Definováno uživatelem (Opravný faktor 1.000).



Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1686.684	696.069	6.000	0.0	0.0	-47.7
2	1695.053	695.428	6.000	0.0	0.0	132.3



Zpracovatel Ing. Martin Ostrihoň
Telefon +421 904 582 679
Fax
e-mail ostrihon.martin@philips.com

Venkovní scéna 1 / Ztvárnění 3D



Zpracovatel Ing. Martin Ostrihoň
 Telefon +421 904 582 679
 Fax
 e-mail ostrihon.martin@philips.com


Venkovní scéna 1 / Renderování nepravými barvami



lx


Zpracovatel Ing. Martin Ostrihoň
 Telefon +421 904 582 679
 Fax
 e-mail ostrihon.martin@philips.com

Venkovní scéna 1 / prechod / Plocha 1 / Isolinie (E)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 48

Poloha plochy ve venkovní scéně:
 Označený bod:
 (1694.029 m, 696.563 m, 0.000 m)



Rastr: 64 x 32 Body

E_m [lx]
226

E_{min} [lx]
178

E_{max} [lx]
241

E_{min} / E_m
0.786

E_{min} / E_{max}
0.738