

Mesto PEZINOK

Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok

Stavebný úrad

V Pezinku, dňa 27.05.2021
Zn.: 5/74-SP/1513-2480/2021

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **SPP - distribúcia, a.s.**, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov
v zastúpení: **SPP - distribúcia, a.s., Ing. David Mezei**, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov

podal dňa 03.02.2021 na Mesto Pezinok – stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: **Rekonštrukcia plynovodov Pezinok západ Trnavská - SO 01 PLYNOVODY, SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY, SO 01.2 DOPOJENIA OPZ, SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE**, ul.: Šenkvičná cesta, Trnavská, Hroznová, Muškátová, Rulandská, Pezinok (kat. úz. Pezinok).

ul. Šenkvičná cesta:

Parc. č.: 2066/1 KN C

ul. Trnavská:

Parc. č.: 2066/2, 2065/2, 2065/43, 2065/42, 2065/5, 2065/4, 2052/1, 2067, 2297, 2068, 2037/1 KN C, a parc. č. 1282, KN E,

ul. Muškátová:

Parc. č.: 2051/1, 2051/4, 2050/1, 2047/26, 2047/25, 2047/6, 2053/1, 1408/1, 2053/33, 2063/1 KN C a parc. č.: 1505/4 KN E.

ul. Hroznová:

Parc. č.: 2047/30, 2047/28 KN C

ul. Rulandská:

Parc. č.: 2047/1, 2053/2, 2053/2, 2057/2, 2056/1 KN C a parc. č.: 1505/3, 1417 KN E
v kat. úz.: Pezinok

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po preskúmaní žiadosti stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa §62, §63 stavebného zákona v stavebnom konaní rozhodol takto:

STAVBA: Rekonštrukcia plynovodov Pezinok západ Trnavská

ul.: Šenkvičná cesta, Trnavská, Hroznová, Muškátová, Rulandská, Pezinok

na pozemkoch

parc. č.: 2066/2, 2065/2, 2065/43, 2065/42, 2065/5, 2065/4, 2052/1, 2067, 2297, 2068, 2037/1, 2051/1, 2051/4, 2050/1, 2047/26, 2047/25, 2047/6, 2053/1, 1408/1, 2053/33, 2063/1, 2047/30, 2047/28, 2047/1, 2053/2, 2053/2, 2057/2, 2056/1 KN C v kat. úz.: Pezinok

parc. č.: 1282, 1505/4, 1505/3, 1417 KN E v kat. úz.: Pezinok

sa podľa §66 stavebného zákona, §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje.

Popis stavby:

Jedná sa o obnovu jestvujúcich plynovodov na ul. Šenkvičná cesta, Trnavská, Hroznová, Muškátová, Rulandská, Pezinok. Navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodu bude 100 kPa a na Hroznovej ulici bude NTL 4 kPa. NTL a STL plynovody a plynovodné prípojky, oceľová časť prípojky za HUP ako plynové zariadenie, rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke s výkonom odberného zariadenia do 25 Nm³/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane.

Regulátory ako plynové zariadenie, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm³/h.

Základné údaje o dĺžkach a počtoch						
		Výkopová + bezvýkopová		Poznámka	Pretlakovanie	
		m	ks		m	ks
Plynovody		822	-	-	-	-
Prípojky plynu	Vodorovná časť	171,0	25	-	-	-
	Zvislá časť	36,0		-	-	-
Dopojenia OPZ		47	24	-	-	-
Prepoje / odpoje		5	5	-	-	-

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia Mesta Pezinok. Overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal stavebník.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, súvisiace právne predpisy, príslušné technické normy a všeobecne záväzné nariadenia Mesta Pezinok.
4. **Stavebník zabezpečí vytyčenie stavby** t.j. jej priestorovej polohy podľa podmienok umiestnenia stavby fyzickou osobou (resp. organizáciou) na túto činnosť oprávnenou.
5. Polohové zameranie trasy realizovaných plynovodov a prípojok stavebník predloží ku kolaudácii stavby v digitálnej forme – vo formáte .dgn, alebo .dwg.
6. Stavebník **je povinný rešpektovať** zariadenia vlastníkov, prevádzkovateľov a správcov inžinierskych sietí a ich ochranné pásma v zmysle príslušných právnych predpisov. Pred začatím zemných prác je stavebník **povinný zabezpečiť vytyčenie** všetkých podzemných vedení a zariadení u ich správcov. Pri vykonávaní prác v miestach výskytu vedení a zariadení stavebník zabezpečí, aby sa pracovalo s najväčšou opatrnosťou a bolo používané vhodné náradie.
7. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu:

SO 01 PLYNOVODY

Vetva	Ulica	D	Materiál	Tlak	Dĺžka
		[mm]			
A/1-2-4	Senkv. cesta/Trnavská	160	PE100RC	90	310
B/2-3	Trnavská	50	PE100RC	90	20
C/15-16	Hroznová	90	PE100RC	4	25
D/5-6	Muškatová	50	PE100RC	90	60
E/7-8	Muškatová	50	PE100RC	90	40
F/10-7-6-17-9	Muškatová	90	PE100RC	90	190
G/17-18	Muškatová	50	PE100RC	90	15
H/11-12-13-14	Rulandská	63	PE100RC	90	110
H/12-12a	Rulandská	50	PE100RC	90	40
H/13-13a	Rulandská	50	PE100RC	90	12
ℓ Rekonštruované plynovody					822
Zmena prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 100 kPa					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Rekonštruované a pretlakované plynovody spolu					822

- Vetva A, 1-2-4, STL1 d 160/310,0m: V bode 1 staničenie 0,00 vetvy A bude rekonštruovaný plynovod prepojený na jestvujúci plynovod DN 150. (detail 1 výkres č.2).Trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v súbehu s jestvujúcim plynovodov v miestnom betónovom parkovisku. Rekonštruovaný plynovod rešpektuje vyjadrenie mesta Pezinok č.ZacJa-3497-32077/2020 a v dostatočnej vzdialenosti obchádza (na začiatku Trnavskej ulice) koreňovú sústavu dvoch vzrastlých duibov (Quercus robur) a trasa bude vedená mimo priemet ich korún. Pri križovaní v miestnymi komunikáciami a chodníkmi, ak to bude technicky možné, bude použitá bezvýkopová technológia. V staničení cca 0,260m bude rekonštruovaný plynovod križovať v pravom uhle vozovku na Trnavskej ulici- bude použitá bezvýkopová technológia. V bode 4 staničenie 0,310 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na existujúcu oceľový plynovod DN 80. (detail 4 výkres č.2).
- Vetva B 2-3, STL1 d 50/20,0m: V staničení 0,00 bod 2 bude vysadená hrdlová odbočka d 160/d50, trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v miestnej zeleni. V bode 3 bude na rekonštruovanom plynovode osadený odvzdušňovač.
- Vetva C 15-16, NTL d 90/25,0m: V bode 15 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na jestvujúci NTL plynovod PE d 110 (detail 15 výkres č.2). V bode 16 bude rekonštruovaný plynovod ukončený odvzdušňovačom.
- Vetva D 5-6, STL1 d 50 60,0m: V bode 6 bude osadený redukovaný T kus d 90/d 50 s uzáverom GK d50 celoplastový. Trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v súbehu s jestvujúcim plynovodom v miestnej zeleni. Pri križovaní v miestnymi komunikáciami a chodníkmi, ak to bude technicky možné, bude použitá bezvýkopová technológia. Cca po 30 tich metroch sa bude trasa lomiť v 90°uhle a ďalej budená v okraji miestnej komunikácie. V bode 5 bude rekonštruovaný plynovod ukončený odvzdušňovačom.
- Vetva E 7-8, STL1 d 50 40,0m: V bode 7 bude osadený redukovaný T kus d 90/d 50 s uzáverom GK d50 celoplastový. Trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v súbehu s jestvujúcim plynovodom v miestnej zeleni. V bode 8 bude rekonštruovaný plynovod ukončený osadením odvzdušňovača.
- Vetva F 10-7-6-17-9.STL1 d 90 /190,0m: V bode 10 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na existujúci plynovod (detail 10, výkres č. 3).V bode 10 bude zrušená jestvujúca URZ Silvánová Q 180m³/h a bude odovzdaná do sídla firmy SPP distribúcia v Malackách. Trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v miestnej zeleni. Pri križovaní v miestnymi komunikáciami a chodníkmi, ak to bude technicky možné, bude použitá bezvýkopová technológia. V bode 7, 6 a 17 bude z rekonštruovaného plynovodu vysadená odbočka s uzáverom GK d 50 celoplastový. v bode 9 bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením odvzdušňovača.
- Vetva G 17-18.STL1 d 50/15,0m: Trasa rekonštruovaného plynovodu bude v tomto krátkom úseku vedená v miestnej zeleni. V bode 18 bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením odvzdušňovača.
- Vetva H 11-12-13-14, STL1 d 63/110,0m: V bode 11 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na jestvujúci plynovod(detail 11 výkres č.3). Trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v súbehu s jestvujúcim plynovodom v miestnej zeleni. Pri križovaní v miestnymi komunikáciami a chodníkmi, ak to bude technicky možné, bude použitá bezvýkopová technológia. V bode 14 bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením odvzdušňovača.
- Vetva H 12-12a, STL1 d 50/40,0m: Trasa rekonštruovaného plynovodu bude v tomto úseku vedená v miestnej zeleni. V bode 12a bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením odvzdušňovača.
- Vetva H 13-13a, STL1 d 50/12,0m: Trasa rekonštruovaného plynovodu bude v tomto úseku vedená v miestnej zeleni. V bode 13a bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením odvzdušňovača.

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

Vetva	Ulica	B	Materiál	Tlak	Počet	Dĺžka	
		[mm]		[kPa]			[ks]
A/P1	Trnavská	32	PE100RC	90	1	21,0	
A/P2	Trnavská	32	PE100RC	90	1	5,0	
B/P3	Trnavská	40	PE100RC	90	1	4,5	
B/P4	Trnavská	40	PE100RC	90	1	4,5	
C/P5	Hroznová	63	PE100RC	4	1	5,0	
C/P6	Hroznová	50	PE100RC	4	1	8,0	
F/P7	Muškatová	40	PE100RC	90	1	8,0	
G/P8	Muškatová	40	PE100RC	90	1	9,0	
D/P9	Muškatová	40	PE100RC	90	1	6,0	
D/P10	Muškatová	40	PE100RC	90	1	6,0	
E/P11	Muškatová	40	PE100RC	90	1	3,0	
E/P12	Muškatová	40	PE100RC	90	1	3,0	
F/P13	Muškatová	40	PE100RC	90	1	5,0	
F/P14	Muškatová	40	PE100RC	90	1	5,0	
F/P15	Muškatová	40	PE100RC	90	1	2,0	
F/P16	Muškatová	40	PE100RC	90	1	2,0	
II/P17	Rulandská	40	PE100RC	90	1	2,5	
H/P18	Rulandská	40	PE100RC	90	1	2,5	
H/P 19	Rulandská	40	PE100RC	90	1	4,0	
H/P20	Rulandská	40	PE100RC	90	1	4,0	
H/P21	Rulandská	40	PE100RC	90	1	5,0	
H/P22	Rulandská	40	PE100RC	90	1	5,0	
H/P23	Rulandská	40	PE100RC	90	1	5,0	
H/P24	Rulandská	40	PE100RC	90	1	5,0	
E/P25	Muškatová	40	PE100RC	90	1	41	
vodorovná dĺžka PP						171	
zvislá časť						36	
Rekonštruované prípojky plynu spolu						207	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
Pretlakované prípojky plynu spolu						0	0

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane:

- výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP,
- prepojenie existujúcej PE STE prípojky v zemi bez výmeny skrinky DRZ,
- osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu komplet s HUP, RTP a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP,
- umiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplatenia, príp. fasády komplet s HUP, RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP.

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ

OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu. Dopynia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zväraním.

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE

Detail 1/výkres č.2	STL1 prepoj priamy DNI50/150, STL1 odpoj DNI 50,
Detail 4/výkres č.2	STL1 prepoj priamy DN80/80. STL1 odpoj DN 100
Detail 15/výkres č.2	NTL1 Navrtanie cez uzáver-posúvač DN 80 s PE koncami, NTL odpoj DN 100
Detail 10/výkres č.3	STL1 prepoj priamy PE d90/90, NTL odpoj DN 200, zrušenie URZ Silvánová Q 180m ³ /h + vstupné a výstupné potrubie DN 80
Detail 1 1/výkres č.3	STL1 prepoj priamy PE d 90/90, NTL odpoj DN 100, zrušenie URZ Muškátová Q 120m ³ /h h + vstupné a výstupné potrubie

8. Stavba bude dokončená do: **36 mesiacov**
Stavbu bude uskutočňovať: **SPP - distribúcia, a.s.**, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov
- Stavba bude uskutočňovaná: **dodávateľsky**
Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník je povinný dodávateľa stavby oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu a predložiť jeho oprávnenie na uskutočnenie stavby v zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona.
Podmienky napojenia na inžinierske siete: stavba je napojená na jestvujúce rozvody plynu prepojmami.
9. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií, využívanie verejného priestranstva na skládku materiálu a pod./ Sklárky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom pozemku, na susedných pozemkoch sklárky stavebného materiálu nie sú možné. Stavebník musí skladovať stavebný materiál tak, aby nedochádzalo k zvýšeniu prašnosti, ktorými by sa obmedzovalo užívanie susedných stavieb a pozemkov. **Podmienky umiestnenia skládok materiálu na verejnom priestranstve je potrebné dohodnúť s Mestským úradom.** Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný pozemky použité na skládku stavebného materiálu a ako stavenisko dať do pôvodného stavu.
10. Pred realizáciou prác (prípojky, vjazdy a pod.) na verejných priestranstvách je stavebník povinný požiadať Mesto Pezinok, oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy o vydanie príslušného povolenia (rozkopávkové povolenie).
11. N á m i e t k y účastníkov konania: bez námietok.
12. **Stanoviská a podmienky odborných a dotknutých oddelení Mesta Pezinok:**
- **Mesto Pezinok – vlastník** - vyjadrenie č. 27624/2020//RupSi zo dňa 08.12.2020
- Touto cestou Vám vydávame ako vlastník dotknutých pozemkov na uliciach Trnavská, Muškátová, Hroznová, Rulandská v Pezinku v zmysle výkresu Prehľadná situácia

súhlasné stanovisko

s podmienkou rozsahu spätných povrchových úprav:

- úprava v zeleni - postačuje na šírku výkopu, zhutniť zásyp nad potrubím - spodných 300 mm zásypu, vrchné vrstvy zeminy nezhutňovať
- úprava v chodníku - zásypový materiál zhutňovať po vrstvách, miera zhutnenia 30-40 MPa, štrková vrstva musí byť širšia o 20 cm na každú stranu od hrany výkopu, dlažba, resp. asfalt musí byť zapílený 30 cm na každú stranu od hrany výkopu
- úprava v komunikácii - zásypový materiál zhutňovať po vrstvách, miera zhutnenia 40-60 MPa, štrková vrstva musí byť širšia o 20 cm na každú stranu od hrany výkopu, asfalt musí byť zapílený 30 cm na každú stranu od hrany výkopu

Z hľadiska majetkovo - právnych vzťahov žiada Mesto Pezinok ako vlastník pozemkov dotknutých rekonštrukciou plynovodov uzavrieť zmluvný vzťah (nájom, zriadenie vecného bremena, a pod.)

Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

- **úsek dopravy a cestného hospodárstva** – vyjadrenie č. ZacJa-2988-30459/2020 zo dňa 03.12.2020

K žiadosti bolo vydané stanovisko č. ZacJa-2988-27767/2020 zo dňa 05.11.2020. Na základe pripomienok

bolo dňa 04.11.2020 predložená upravená a doplnená projektová dokumentácia podľa požiadaviek

Predložená dokumentácia rieši rekonštrukciu plynovodov na uliciach Trnavská, Muškátová, Hroznová, Rulandská v Pezinku. Pri realizácii dôjde k zásahom do plôch miestnych komunikácií - ciest, chodníkov, parkovísk, spevnených plôch a plôch zelene, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Pezínok.

Pripomienky k PD a realizácii stavby:

Žiadame príslušný stavebný úrad zaviazať stavebníka, že okrem geodetického zamerania nových potrubí vyznačí aj zrušené rozvody, aby to bolo možné v technickej mape mesta zaznamenať.

Upozorňujeme na skutočnosť, že dokumentácia nie je podpísaná projektantkou, ktorá opečiatkovala výkresy a súčasne Ing. Anna Valová s oprávnením 1622*Z*A2 má evidovaný rozsah oprávnenia podľa SKSI podkategóriu 220 - vodohospodárske stavby a nie potrubné a energetické stavby.

Mesto Pezínok ako príslušný správny orgán v zmysle ustanovení § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ako vlastník siete miestnych komunikácií a súčasne cestný správny orgán, ako správca siete verejného osvetlenia vydáva

s t a n o v i s k o :

Predložená dokumentácia spĺňa požadované podmienky, na základe uvedených skutočností Mesto Pezínok **súhlasí** s predloženou projektovou dokumentáciou.

13. Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí:

Okresný úrad Pezínok, odbor starostlivosti o životné prostredie

Štátna správa odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2020/009706-002 zo dňa 14.10.2020 - nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby.

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve,
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlásky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencijnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.
8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Štátna správa ochrany prírody a krajiny – OU-PK-OSZP-2020/009744-002 zo dňa 13.10.2020 – Ak predložené navrhované osadenie stavby je v súlade s regulatívami záväznej časti platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, ku ktorej bolo uplatnené a zohľadnené vyjadrenie orgánu ochrany prírody, po dodržaní vyššie uvedeného nemáme k vydaniu stavebného povolenia ďalšie pripomienky.

Do rozhodnutia stavebného úradu požadujeme zapracovať nasledovné požiadavky za orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Pezínok, OSŽP :

1. realizácia nebude vyžadovať žiadny výrub stromov ani krov;
2. pri realizácii výkopových prác v blízkosti koreňov drevín bude výkop vykonávaný ručne bez porušenia koreňovej sústavy drevín;
3. pri strojových výkopoch, v prípade potreby, budú kmene stromov chránené debnením; nesmie prísť ani k poškodeniu konárov drevín;

4. po ukončení stavby budú výkopy zasypané kvalitnou zemou, obsadené kvalitným trávnyim semenom;
5. pri realizácii stavby žiadnou činnosťou nemôže prísť k šíreniu invázných druhov - výkopy, zasypávanie zemou a pod. (podľa zákona vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
6. Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podľa osobitných predpisov, ako aj podľa ostatných ustanovení zákona.

Odbor krízového riadenia – stanovisko č. OU-PK-OKR-/2020/009800-2 zo dňa 14.10.2020 – s vydaním stavebného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Štátna vodná správa – vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2020/009681-002 zo dňa 21.10.2020 - Stavba nebude pozostávať z vodných stavieb. Navrhovaná stavba je z hľadiska vodných pomerov možná.

Odbor cestnej dopravy a ŽP - vyjadrenie č. OU-PK-OCDPK-2020/009849-002 zo dňa 08.12.2020 - Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá k predloženému návrhu vyššie uvedenej stavby pripomienky - predmetnou stavbou nie sú dotknuté záujmy rozvoja cestnej siete v našej správe.

Orgán ochrany ovzdušia - vyjadrenie č. OU-PK-OCDPK-2020/009713-002 zo dňa 13.10.2020 – Podľa predloženej dokumentácie nebudú v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, západ, Trnavská“ nainštalované zariadenia, ktoré sú podľa prílohy č.I Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia. Počas stavebných prác je potrebné vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä v maximálne možnej miere obmedzovať prašnosť. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia nemá k uvedenej stavbe iné pripomienky.

MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR – odbor telekomunikácií – vyjadrenie č. SITB-OT4-2020/000345-948 zo dňa 20.10.2020 v katastrálnom území Pezinok, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

MO SR, úrad správy majetku štátu – Agentúra správy majetku – vyjadrenie č. ASM-41-2381/2020 zo dňa 13.10.2020 – v danej lokalite sa nenachádzajú siete a vedenia v správe MO SR, nemáme pripomienky a súhlasíme.

Regionálne cesty Bratislava – vyjadrenie č. 1392/20/1216/OSI zo dňa 14.10.2020 – predmetná stavba sa nedotýka ciest v našej správe, preto sa k danej stavbe nevyjadrujeme.

BSK - úrad BSK – odbor dopravy – stanovisko č. 034444/2020/PK-5336151/2020 zo dňa: 19.11.2020 – stavby nieje v dotyku s cestami vo vlastníctve BSK, preto sa k danej stavbe nevyjadrujeme.

Technická inšpekcia, a.s., - odborné stanovisko zo dňa 21.12.2020, konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Krajský pamiatkový úrad v Bratislave – K PUBA-2020/25398-2/106308/PRA zo dňa 18.12.2020 – s ú h l a s í

s realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s podmienkou:

- v prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – stanovisko č. HŽP/17789/2020 zo dňa 26.10.2020 – nie je predmetom posudkovej činnosti orgánu na ochranu verejného zdravia preto súhlas nie je potrebný.

OR HaZZ v Pezinku – stanovisko č. ORHZ-PK2-2020/002733-2 zo dňa 14.10.2020 – Nakoľko sa v súlade s § 1 ods. 2 MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, citovaná vyhláška na stavbu nevzťahuje.

OR PZ - ODI v Pezinku - stanovisko č. ORPZ-PK-ODI-71-025/2020 zo dňa 11.11.2020 – súhlasíme,

1. Príhláhlé komunikácie sa v žiadnom rozsahu nesmú použiť pre dočasné uloženie výkopovej zeminy, prípadne ako dočasné skládky materiálu a ponechané prejazdne jazdné pruhy vozovky sa nesmú využívať k stavebnej činnosti, t.z. vozidlá stavby nesmú obmedzovať plynulosť a bezpečnosť CP,
2. investor zabezpečí informovanie dotknutej verejnosti o dopravných obmedzeniach v súvislosti s predmetnou stavbou,
3. priestory výkopov musia byť fyzicky zabezpečené proti možnému pádu osôb zábranami, napr. Eurozábranami a v miestach križovania s chodníkmi prekryté únosnými a bezpečnými lávkami,
4. dopravné napojenia príhláhlých nehnuteľností sprístupniť po dohode s majiteľmi formou premostení ihneď po ich prekopení,
5. nadzemné objekty (napr. rozvodné skrine, trafostanice, atď.) vyššie ako 0,5m nesmú byť situované v rozhľadových trojuholníkoch križovatiek, alebo tvoriť fyzické prekážky v bezpečnostných odstupoch komunikácií, Taktiež nesúhlasíme s umiestňovaním týchto objektov na úkor minimálnych stanovených širok verejných chodníkov včítane bezpečnostných odstupov!,
6. z hľadiska rizikovosti v prípade dopravných nehôd nesúhlasíme s umiestňovaním nadzemných objektov vyšších ako 0,15m v priestoroch križovatiek, napr. v smerovacích ostrovčekoch atď.,
7. včas pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru príhláhlých komunikácií, predložte **na príslušný cestný správny orgán** (ďalej len CSO)(prípadne na viaceré CSO) za účelom vydania určenia použitia dopravného značenia **Plán organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravné značenie** (POD PDZ). Súhlas s plánom organizácie dopravy následne vydáme na ich priame vyžiadanie. **Plány POD PDZ predkladajte spracované už len podľa novej vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z.,**

- stanovisko č. ORPZ-PK-ODI-40-105/2020 zo dňa 18.12.2020 –

Na základe predloženej projektovej dokumentácie si k stavebnému konaniu, z hľadiska nami sledovaných záujmov uplatňujeme nasledovné pripomienky:

1. Príhláhlé komunikácie sa v žiadnom rozsahu nesmú použiť pre dočasné uloženie výkopovej zeminy, prípadne ako dočasné skládky materiálu a ponechané prejazdne jazdné pruhy vozovky sa nesmú využívať k stavebnej činnosti, t.z. vozidlá stavby nesmú obmedzovať plynulosť a bezpečnosť CP,
2. investor zabezpečí informovanie dotknutej verejnosti o dopravných obmedzeniach v súvislosti s predmetnou stavbou,
3. priestory výkopov musia byť fyzicky zabezpečené proti možnému pádu osôb zábranami, napr. Eurozábranami a v miestach križovania s chodníkmi prekryté únosnými a bezpečnými lávkami,
4. dopravné napojenia príhláhlých nehnuteľností sprístupniť po dohode s majiteľmi formou premostení ihneď po ich prekopení,
5. nadzemné objekty (napr. rozvodné skrine, trafostanice, atď.) vyššie ako 0,5m nesmú byť situované v rozhľadových trojuholníkoch križovatiek, alebo tvoriť fyzické prekážky v bezpečnostných odstupoch komunikácií. Taktiež nesúhlasíme s umiestňovaním týchto objektov na úkor minimálnych stanovených širok verejných chodníkov včítane bezpečnostných odstupov!,
6. z hľadiska rizikovosti v prípade dopravných nehôd nesúhlasíme s umiestňovaním nadzemných objektov vyšších ako 0,15m v priestoroch križovatiek, napr. v smerovacích ostrovčekoch atď.,
7. včas pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru príhláhlých komunikácií, predložte **na príslušný cestný správny orgán** (ďalej len CSO)(prípadne na viaceré CSO) za účelom vydania určenia použitia dopravného značenia **Plán organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravné značenie** (POD PDZ). Súhlas s plánom organizácie dopravy následne vydáme na ich priame vyžiadanie.

BVS, a.s. – vyjadrenie č. 50380/2020/JJ zo dňa 14.12.2020 – nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytyčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytyčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
2. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Koník 0911 106 949) a Divízia odvádzania odpadových

vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Valia 0903 484 453).

3. Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
4. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
6. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
7. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
8. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Západoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie zo dňa 11.01.2021 – k vydaniu stavebného povolenia súhlasíme.

Stavebník je ďalej povinný:

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

SPP distribúcia, a.s. – vyjadrenie č. TD/PS/0201/2020/An zo dňa 12.10.2020 – súhlasí s vydaním stavebného povolenia a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k

poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ **povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie** existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytyčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 1775, STN EN 12327, STN 73 6005, TPP 605 02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 704 01, STN 38 6442, STN 38 6443,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je **stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov** sekcie údržby SPP-D, alebo je **stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi** pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie,
- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužel, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť znepřístupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.,
- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe **technologického postupu**, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Projekt rekonštrukcie plynovodov s PP bol v celom rozsahu konzultovaný s technikom prevádzky SPP - distribúcia a.s. Rudolfom Hirnerom (Ing. Peter Jung).

Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.;

Slovak Telekom a.s. - vyjadrenie č. 6612035042 zo dňa 11.12.2020 – dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Igor Gotwald, igor.gotwald@telekom.sk, +421 903223691
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými- prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základne objednávky zadané cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telecom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedeniaV lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

ORANGE SLOVENSKO a.s. - vyjadrenie č. BA-0309/2014 zo dňa 14.02.2014 – dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., .

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zálerytové dosky, fólia, markéry)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie č. 2375/2020 zo dňa 03.12.2020 – s vydaním SP pre danú stavbu súhlasíme, za nasledujúcich podmienok:

- u predmetnej stavby **dôjde do styku** so sieťou UPC podľa zákresu evid. č.: 2375/2020,
- pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete,
- v ochrannom pásme káblov 1m na obidve strany vykonať ručný výkop,

- v prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu,
- pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené,
- zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami,
- križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC,

SWAN PK

– vyjadrenie zo dňa 11.01.2021

V danej lokalite sa naše podzemne vedenia **nachádzajú** a pride ku styku s nimi. S predloženou PD súhlasíme avšak požadujeme mať vytýčenie naše siete pred začiatkom akýchkoľvek zemných prac priamo v teréne. Toto vytýčenie zabezpečíme na základe písomnej žiadosti.

– vyjadrenie zo dňa 11.02.2021

Na základe Vašej žiadosti ku plánovanej investičnej činnosti týmto súhlasíme s predloženou PD pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Západ, Trnavská“. V danej lokalite sa nachádzajú podzemné optické káblové vedenia našej spoločnosti. Pred začiatkom akýchkoľvek zemných prác požadujeme objednať ich vytýčenie ako aj dodržať všetky platné normy pre ochranné pásma a súbegy. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

14. Stavba musí byť uskutočňovaná z vhodných stavebných materiálov a výrobkov v zmysle § 43f stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
16. Stavebník zabezpečí splnenie podmienok dotknutých orgánov, správcov sietí a Mesta Pezinok.
17. Stavebník je povinný viesť o stavbe jednoduchý stavebný záznam, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie dodávateľská organizácia.
18. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľa "**Stavba povolená**" s údajmi: stavebník, názov stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začiatok a koniec výstavby, dodávateľ stavby.
19. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných bytov, pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
20. Ak dôjde k poškodeniu susedného pozemku alebo stavby je stavebník povinný uviesť susedný pozemok i stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu škody podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
21. Demontáž a montáž určených meradiel vykonať iba so súhlasom ich vlastníka. Montáž určených meradiel môže vykonať iba registrovaná a odborne spôsobilá organizácia v zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22. Stavebník je povinný vykonať také opatrenia aby stavenisko spĺňalo požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných STN – hlavne §13 – t.j. nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách s ohľadom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ďalej znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k prilahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnejmu zariadeniu.
23. Stavenisko musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
24. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

25. V zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona v prípade, že dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby, alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle stavebného zákona, nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
26. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, keď sa menia vlastnícke vzťahy stavebníka.
27. Po ukončení stavby je stavebník **povinný požiadať o kolaudáciu stavby** Mesto Pezinok ako príslušný stavebný úrad. Dokončenú stavbu možno užívať len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť.

STAVEBNÉ POVOLENIE v zmysle § 67 stavebného zákona stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predĺžení musí byť aj právoplatne rozhodnuté.

Odôvodnenie

Stavebník v zastúpení podal dňa 03.02.2021 na Mesto Pezinok –stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov Pezinok západ Trnavská - SO 01 PLYNOVODY, SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY, SO 01.2 DOPOJENIA OPZ, SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE, ul.: Šenkvickej cesta, Trnavská, Hroznová, Muškátová, Rulandská, Pezinok (na pozemkoch parc. č.: 2066/2, 2065/2, 2065/43, 2065/42, 2065/5, 2065/4, 2052/1, 2067, 2297, 2068, 2037/1, 2051/1, 2051/4, 2050/1, 2047/26, 2047/25, 2047/6, 2053/1, 1408/1, 2053/33, 2063/1, 2047/30, 2047/28, 2047/1, 2053/2, 2053/2, 2057/2, 2056/1 KN C, a na pozemkoch parc. č.: 1282, 1505/4, 1505/3, 1417 KN E kat. úz. Pezinok).

Z dôvodu, že žiadosť nebola úplná, Mesto Pezinok, stavebný úrad dňa 16.02.2021 rozhodnutím č. 5/74-prer. SP/1513-2480/2021 vyzvalo stavebníka v zastúpení na jej doplnenie a konanie prerušilo.

Mesto Pezinok – stavebný úrad, preskúmalo predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia, predloženú projektovú dokumentáciu, doklady o vlastníctve a inom vzťahu k pozemkom, stanoviská dotknutých orgánov, zisťovalo vlastníkov všetkých susedných pozemkov ako aj susednej stavby, následne preskúmalo a posúdilo, či ich vlastnícke a iné práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté a určil okruh účastníkov konania.

Mesto Pezinok oznámilo podľa § 61 stavebného zákona dňa 12.04.2021 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upustilo od miestneho zisťovania.

Predloženú žiadosť preverovalo z hľadísk uvedených v §62 a §63 stavebného zákona, prerokovalo ju s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi a zistilo, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky.

Stavebník preukázal iné právo k pozemku a stavbe na základe plynárenského zákona č. zákona č. 67/1960 Zb. V zmysle § 22 tohto zákona plynárenským podnikom pri realizácii plynárenských stavieb a zariadení vznikalo zo zákona vecné bremeno k pozemkom dotknutým týmito stavbami a toto právo vecného bremena podľa ust. § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. zostáva nedotknuté až do úplného zrušenia stavby plynovodu (vrátane všetkých jeho stavebných a funkčných súčastí).

Posúdenie stavby si podľa § 63 vyhradili: Mesto Pezinok - vlastník, Mesto Pezinok – CSO, OÚ Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP – OH, OPaK, OÚ Pezinok – odbor krízového riadenia, OÚ Pezinok – orgán ovzdušia, OR HaZZ v Pezinku, OR PZ – ODI, OÚ Pezinok – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálne cesty Bratislava, a.s., Bratislavský samosprávny kraj, Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, BVS, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., SPP distribúcia, a.s.,

RÚVZ Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., SWAN PK, MV SR, MO SR, Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Územné rozhodnutie sa podľa §39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona nevyžaduje.

V priebehu stavebného konania Mesto Pezinok nenašlo také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Správny poplatok vo výške 400,- € bol zaplatený v zmysle položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet Mesta Pezinok.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom Mesta Pezinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití všetkých opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok v mieste obvyklým spôsobom a taktiež je zverejnené aj na internetovej stránke Mesta Pezinok – www.pezinok.sk . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.




Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta

Vyvesené dňa: **2 - -06- 2021**

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:



Pečiatka a podpis:

Príloha pre stavebníka: dokumentácia overená v stavebnom konaní

Doručí sa:

verejnou vyhláškou:

1. Stavebník: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. v zastúp. SPP - distribúcia, a.s., Ing. David Mezei, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov
3. Vlastníci pozemkov cez ktoré prechádza stavba
4. Vlastníci susedných pozemkov
5. Projektant: SPP - distribúcia, a.s., Ing. Anna Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dotknutým orgánom:

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
7. Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku, Šenkvičká cesta 14, 902 01 Pezinok

8. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
9. BSK – odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
10. Ministerstvo vnútra SR - sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, odb. telekom., Pribinova 2, 812 72 Bratislava
11. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 831 01 Bratislava
12. SWAN PK, s.r.o., Glejovka 1, 902 05 Pezinok
13. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
18. TERMMING, a.s., Mlynské nivy 61, 827 11 Bratislava
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20. OU Pezinok - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok
21. OÚ Pezinok - OSŽP – OPaK, OH, ŠVS, Odbor kríz.riad., Ochrana ovzdušia, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
22. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
23. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava

Na vedomie:

24. Stavebník: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
25. v zastúp. SPP - distribúcia, a.s., Ing. David Mezei, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov
26. Vlastníci pozemkov cez ktoré prechádza stavba
27. Vlastníci susedných pozemkov
28. Projektant: SPP - distribúcia, a.s., Ing. Anna Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
29. Mesto Pezinok – organizačné oddelenie, právny ref.,
30. Mesto Pezinok – majetkové oddelenie,
31. Mesto Pezinok - primátor mesta,
32. Mesto Pezinok - oddelenie výstavby životného prostredia – ref. dopravy (cso),

Vybavuje: Ján Plančík, email: jan.plancik@msupezinok.sk, tel.: 033/ 6901 704